



Zadávací řízení: „Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea

K výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel zadavatel dne 15.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Na profilu zadavatele je termín podání nabídky stanoven na 5.4.2021, což je státní svátek. Žádáme o informaci, zda tento termín podání nabídky opravdu platí.

Odpovědi na dotaz č.1:

Zadavatel s ohledem na státní svátek prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den.

K výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel zadavatel dne 16.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.2.

a) Ve výkresové dokumentaci vzduchotechniky i v technické zprávě jsou uvažovány 2ks VZT rekuperačních jednotek, každá o výkonu 15.000m³/hod. Výkaz výměr (list „034 – Vzduchotechnika“ souhrnného VV) uvažuje pouze s jednou VZT jednotkou o výkonu 15.000m³/hod. Podle hrubé kontroly počtů ostatních namátkových dodávek, odpovídají tyto početně výkresu a 2 jednotkám. Např. odpovídající počet 24ks anemostatů, 2ks požárních klapků DN 1000 nebo 2ks kondenzačních klima jednotek.

b) Výkaz výměr uvádí 6ks ventilačních hlavic DN 1000mm, ale sání a výdech dech do a z jednotek vyžaduje 2ks hlavic a 2ks výfukových kusů.

c) Dále pak ve výkazu výměr nenacházím položky pro větrání sociálních zařízení a ostatních prostor v pravé části haly (1.NP podle výkresu TZB VZT1 a 2.NP pravá část výkresu TZB VZT2).

Žádáme o prověření rozsahu, platnosti výkazu výměr, případně o jeho opravu/doplnění.

Odpovědi na dotaz č. 2

Ad a) provedena úprava a doplnění VV, o 1 VZT rekuperační jednotka o výkonu 15.000 m³/hod (položky VV č. 1,2,16,42,43,54).

Ad b) do VV provedena úprava položek č. 54,56.

Ad c) Do VV byly doplněny kompletní prvky pro větrání hygienického zázemí ve vestavbě haly – ventilátory, potrubí atd. (položky č. 73 – 85)

Nad rámec výše uvedených dotazů byly provedeny úpravy položek č. 15,26,34-39,48-51,53,70 86 VV.

Zadavatel s ohledem s ohledem na úpravu přílohy č. 7 ZD prodlužuje termín pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. do 8.4.2021 14:00 hod. Účastníci jsou povinni ocenit přílohu č. 7 – Slepý položkový rozpočet, oprava 1, který je přílohou této dodatečné informace. Jiné části ZD a jejich příloh zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Přílohy:

Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet, oprava 1

V Praze dne 17.3.2021

.....
Ing. David Frolík, NAVIGA 4, s.r.o.