



## Výběrové řízení: „Hotel Ski – energetické úspory“

**K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 29.10.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1.**

- 1) *Z dodané dokumentace je známo, že nově navržené PUR panely na střeše budou kotveny do PZD desek. Po konzultaci s dodavatelem PUR panelu je možné, že podklad z PZD desek nebude únosný. Jak se bude postupovat, zda tato situace nastane a s jakou situací má uchazeč do nabídky počítat.*
- 2) *Ve výkazu oken zhotovitel požaduje ocenit střešní okno O13. Uvedený rozměr střešního okna je oproti zvyklostem, atypicky. Je tento rozměr střešních oken uveden správně?*

### Odpovědi na jednotlivé dotazy:

- 1) *Samonosné PUR panely budou kladeny vertikálně s rozpětím vždy až do nosných stěn (oddělovajících jednotlivé pokoje) a nad místy těchto nosných stěn budou kotveny. Způsob kotvení určí statik na místě při odkrytí stávajících vrstev viz textová část statiky: „Nově navržené PUR panely jsou samonosné a je nutno je kotvit v místech stávajících věnců, na kterých jsou uloženy stávající prefabrikované železobetonové panely. Způsob kotvení je nutno odsouhlasit na místě po odkrytí střešních vrstev. Způsob kotvení bude zapsán do stavebního deníku.“*
- 2) *Zadavatel upravil rozměry oken na rozměr 1140x2100, kde 1140x920 - horní část bude kyvná a 1140x1180 dolní bude řešená jako fixní. Přílohou této odpovědi je úprava příslušné části PD.*

**Zadavatel s ohledem na nedodržení termínu pro odpověď prodlužuje termín pro podání nabídek do 15.11.2021 do 12:00 hod. Ostatní části ZD a jejich příloh zůstávají beze změny.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – Doplnění a oprava PD

V Praze dne 3.11.2021

.....  
Ing. David Frolík, Naviga Assistance, s.r.o.