



Výběrové řízení: „Hotel Ski – energetické úspory“

K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 25.11.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.3.

- 1) *V aktualizovaném výkazu výměr, pol. č. 10 (Ubytovací část) zhotovitel požaduje ocenit lišty na stěnách. Je možné specifikovat lišty které má uchazeč ocenit? Jak zadavatel uvažuje způsob provedení lišt? Je možné uvažovat jako dřevěný obklad na novém ZS?*
- 2) *V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 11 (Ubytovací část) dřevěný obklad na stěně. Je možné specifikovat materiál obkladu?*

Odpověď zadavatele:

- 1) Jedná se o demoliční položku. Tyto lišty (146,3 + 56) bm přijde demolovat ze stávajícího stavu, nebudou znova (ani nově) osazeny po zateplení na fasádu, zadavatel provedl opravu dané položky ve VV. Přiloženo foto lišt, jako součást odpovědi.
- 2) Jedná se o demoliční položku. Položka přesunuta do listu SO 02 D.1.1, zadavatel provedl opravu VV. Dřevěný obklad přijde demolovat ze stávajícího stavu, nebude znova (ani nově) osazen po zateplení na fasádu. Přiloženo foto obkladu, jako součást odpovědi.

K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 29.11.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.4.

- 1) *V aktualizovaném VV zůstala demontáž původního výtahu, ale položka na nový výtah uvedena není. Jak má uchazeč řešit?*
- 2) *V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 65 (Ubytovací část), 55 (Restaurační část) uvedena D + M přemístění a úprava hromosvodu. Je možné rozsah vyměňované soustavy více specifikovat? Jedná se o výměnu hromosvodu za nový?*

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel opravil VV a doplnil danou položku.
- 2) Jde o demontáž stávajícího hromosvodu a po zateplení osazení zpět. Délky kabelového vedení hromosvodu:
 - a. Restaurační část SO02: 116,4m
 - b. Hlavní objekt SO01:132,5 m
 - c. Propojovací chodba: 79,8mUmístění viz příložené JPG (červeně demontované a zpětně osazené, modře ponechané stávající bez nutnosti s nimi něco dělat). Zadavatel provedl úpravu VV.

Zadavatel s ohledem na nedodržení termínu pro odpověď prodlužuje termín pro podání nabídek do 10.12.2021 do 12:00 hod. Zadavatel zveřejňuje nové znění přílohy č. 7 – Slepý položkový rozpočet_oprava_II, účastníci jsou povinni pro podání nabídky využít tuto verzi.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Přílohy:

Přílohy DI5.zip

Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočetoprava_II

V Praze dne 30.11.2021

.....

Ing. David Frolík, Naviga Assistance, s.r.o.