



Výběrové řízení: „Hotel Ski – energetické úspory – II.“

K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 22.3.2022 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení následujících nesrovnalostí:

- *ve výkazu oken jsou v části ubytovací část a v restaurační části 4 +4 ks oken 0/01. Ve výpisu je však pouze 4 ks oken.*
- *V PD nemůžeme najít výpis oken restaurační části.*
- *Dále prosíme o doplňující informaci ohledně vstupních dveří D04. Je požadováno panikové kování, bezpečnostní sklo atd.*

Děkujeme za odpověď.

Pěkný den,

Odpovědi na jednotlivé dotazy:

- 1) Jde pouze o 4 ks v restaurační části. Ve výkazu výměr byla tato položka omylem zduplikována i v ubytovací části. Doložen opravený VV.
- 2) Výpisy oken/dveří jsou součtem pro jak ubytovací (SO01) tak restaurační část (SO02) V razítku u těchto výpisů pouze chyběl dopsaný druhý stavební objekt, chyba vznikla přechíslováním stavebních objektů v průběhu projektování a v těchto konkrétních výkresech nebyly aktualizovány razítka. Doloženy nové soubory, počty oken zůstávají zachovány.

OBSAH VÝKRESU		F
Výpis dveří - Nový stav		
Stavební objekt [Building object]	Datum [Date]	S
SO01 + SO02	07.2018	

- 3) Ano jak panikové, tak bezpečnostní sklo

Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 7 – Slepý položkový rozpočet. Účastníci jsou povinni využít pro nacenění zakázky tento dokument.

Zadavatel s ohledem na nedodržení termínu pro odpověď prodlužuje termín pro podání nabídek do 1.4.2022 do 12:00 hod. Ostatní části ZD a jejích příloh zůstávají beze změny.

Přílohy:

Přílohy č. 7 – Slepý položkový rozpočet oprava

Výpisy_doplnění.zip



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

V Praze dne 25.3.2022

.....

Ing. David Frolík, Naviga Assistance, s.r.o.