



# Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

## č. 2

(dále také jako „dodatečné informace č. 2“)

Vážení dodavatelé,

dne 18. 7. 2019 zahájil zadavatel **Zásobování a.s., sídlem Chloumecká 3376, 276 014 Mělník, IČO: 46354221** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Dodávka a instalace FVE**“.

- A. Zadavatel kontrolou svého postupu zjistil, že chybou technického rázu na straně zadavatele nedošlo k řádnému uveřejnění dodatečných informací č. 1 ze dne 30. 7. 2019 na profilu zadavatele a dodatečné informace č. 1 byly pouze odeslány všem známým dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroj zadavatele.

Zadavatel účelem odstranění tohoto nedostatku, tj. řádného uveřejnění na profilu zadavatele v souladu s ust. § 53 odst. 3 a ust. § 98 a 99 zákona, zahrnuje informace uvedené v dodatečných informacích č. 1 v těchto dodatečných informacích č. 2.

- B. V návaznosti na uvedené v bodě A. zadavatel ve smyslu Dodatečné informace č. 1 uvádí, že k zadávacím podmínkám přiložil nesprávnou přílohu – příloha byla v uzamčené formě a nemohla být dodavateli vyplněna pro podání nabídek.

Za účelem odstranění této nepřesnosti zadávacích podmínek nahrazuje tímto zadavatel přílohu č. 4 zadávacích podmínek – Slepý rozpočet, za přílohu č. 4a – Slepý rozpočet. Příloha č. 4a rozpočet tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Dodavatelé jsou povinni užít pro podání nabídek výhradně přílohu č. 4a – Slepý rozpočet. Obsoletní příloha č. 4 byla dnešního dne svěřena z profilu zadavatele.

- C. Zadavatel obdržel dne 26. 7. 2019 dotaz následujícího znění:

*Dobrý den,*

*rádi bychom se účastnili VZ na dodávku FVE viz výše. V ZD chybí bod 3.5 Dodatečné informace.*

*V příloze č.4 - Slepý rozpočet jsou uzamčeny i buňky E2, E3 do kterých se píše cena bez DPH. Prosím o odemčení buněk.*

*V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na dodávku 290ks fotovoltaických panelů o výkonu 270 Wp. Rádi bychom nabídly kvalitnější panely o výkonu 310 Wp, kterých by*



*bylo potřeba jen 253ks, výsledný výkon FVE by byl 78,43 kWp, tedy o 130W více. Je nutné dodržet striktně výkon 78,300 kWp, nebo jej lze mírně překročit?*

**Odpověď zadavatele:**

V zadávací dokumentaci (Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky) nechybí bod (článek) č. 3.5. Dodatečné informace. Dodatečné informace č. 1 nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci z toho důvodu, že nebyly řádně uveřejněny na profilu zadavatele a zadavatel plně odkazuje na svou odpověď pro bod A. a B. těchto dodatečných informací.

Zadavatel v rámci dotazu na chybnou Přílohu č. 4 – Slepý rozpočet odkazuje plně na body A. a B těchto dodatečných informací, respektive Přílohu č. 4a – Slepý rozpočet.

Požadavky zadavatele na počet a výkon fotovoltaických panelů jsou stanoveny jako pevné, tj. počet a výkon panelů musí v nabídce zůstat zachován.

V opačném případě by na takovou podanou nabídku bylo pohlíženo jako nabídku nesplňující technické podmínky zadavatele a došlo by k jejímu vyloučení ze zadávacího řízení.

**D. Zadavatel obdržel dne 30. 7. 2019 následující dotaz:**

*Dobrý den,*

*prosím o poskytnutí jednopólového schématu zapojení a o heslo k odemknutí Přílohy č. 4, popřípadě poskytnutí Přílohy č. 4 s odemknutými buňkami E2 a E3.*

*Děkuji.*

**Odpověď zadavatele**

Zadavatel tímto poskytuje schéma jednopólového zapojení, které je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 5 – Schéma jednopólového zapojení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené doplňuje znění čl. 13 Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek bodem č. 5) Příloha č. 5 – Schéma jednopólového zapojení.

K druhé části dotazu zadavatel odkazuje na body A. a B. těchto dodatečných informací a přílohu č. 4a – Slepý rozpočet.



**S ohledem na povahu změny a doplnění zadávacích podmínek zadavatel tímto prodlužuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek reflektující tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek je stanovena na profilu zadavatele.**

**Nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek č. 2 je:**

- a) Příloha č. 4a – Slepý rozpočet,**
- b) Příloha č. 5 – Schéma jednopólového zapojení.**

Mgr. David Bábsky  
Administrátor veřejné zakázky