

ZÁSOBOVÁNÍ a.s.
Chlomecká 3376
276 01 Mělník
EAN: 859 182 400 600 013 054



POZNÁMKY:
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
ČSN 33 2000-4-41, ed.2
a) čl. 411.3.1 uzemněním pospojováním
b) čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje při
poruše
Vnitřní prostory dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 NORMÁLNÍ
Vnější prostory dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2
NEBEZPEČNÉ,
vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – AB8, AD4

Parametr	Rozsah nastavení	Doporučené nastavení ochrany
nadpěří 2. stupeň	1,00 - 1,30 Un	1,2 Un ≤ 100 ms
nadpěří 1. stupeň	1,00 - 1,30 Un	1,15 Un ≤ 30 s
podpěří 1. stupeň	0,1 - 1,00 Un	0,7 Un ≥ 0,5 s
podpěří 2. stupeň	0,1 - 1,00 Un	0,45 Un ≥ 0,15 s
nadfrekvence	50 - 52 Hz	51,5 Hz (50,5 Hz) ≤ 100 ms
podfrekvence	47,5 - 50 Hz	47,5 Hz ≤ 100 ms

AUTOMATICKÉ OPĚTOVÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS

dle PPDS 10/2014; příloha č. 4	Nastavení
obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu výroby maximálně 10% Pn/min	300 s

zhotovitel				
realizace	ZÁSOBOVÁNÍ a.s.; Chloumecká 3376; 276 01 Mělník			
Kreslil	Kontroloval	Schválil		
Roman Mráz				
STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÁ VÝROBNA S LICENCÍ CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE 78.300 Wp			Pinst SOP DATUM	78 300 Wp 03.2018
ELEKTROINSTALACE ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ			ÚČEL ZAK. ČÍSLO	ŽOP 7928
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA			FORMÁT A2	ČÍSLO VÝKRESU E1