



Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

č. 3

(dále také jako „dodatečné informace“)

Vážení dodavatelé,

dne 18. 7. 2019 zahájil zadavatel **Zásobování a.s., sídlem Chloumecká 3376, 276 014 Mělník, IČO: 46354221** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Dodávka a instalace FVE**“.

Zadavatel obdržel dne 2. 8. 2010 dotaz následujícího znění:

Dobrý den,

v tomto vysvětlení (pozn. zadavatele – jedná se o vysvětlení č. 2) neumožňujete použití jiných panelů než 270 Wp.

V rozporu s tímto uvádíte ve své Zadávací dokumentaci čl. 2. odst. 2.1.2., že přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V projektové dokumentaci uvádíte v čl. B.2.6 odst. B.2.6.b, části "Fotovoltaické panely" následující:

**** Minimální jmenovitý výkon modulu 270Wp ****

Z tohoto vyplývá, že je možno použít i jiné FV panely při zachování max. výkonu FVE 78,3 kWp, abyste splnili podmínky výzvy.

Prosím o potvrzení.

Odpověď zadavatele:

Předmět veřejné zakázky je popsán v čl. 2.1.1. Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek (dále jen „zadávací dokumentace“), který obsahuje stručný popis předmětu, mimo jiné i informace o počtu a výkonu panelů: „... **Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3 kWp se bude skládat z 290 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 270Wp ...**“.

V následujícím čl. 2.1.2. odkazuje zadavatel na přesnou specifikaci předmětu na přílohy zadávací dokumentace, tedy rozvádí popis předmětu obsažený v čl. 2.1.1. Zadavatel upozorňuje na fakt, že příloha č. 4 – projektová dokumentace, na kterou zmíněný článek odkazuje, je dokumentem technickým a byla součástí žádosti o přidělení dotace na projekt uvedený v čl. 2.1.1. zadávací dokumentace. Dotace, respektive projekt je vždy dotačním orgánem odsouhlasen na přesně specifikovaný předmět, respektive počet a výkon panelů. Tak je i předmět veřejné zakázky definován v čl. 2.1.1. zadávací dokumentace, tj. 290 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 270Wp. Nadto je operováno s tímto počtem a výkonem i v souvisejících a doprovodných stavebních úpravách místa plnění.

Zadavatel tedy upozorňuje, že pojem „**minimální jmenovitý výkon modulu**“ který je obsažen v čl. B.2.6. b odst. B.2.6. b, části „Fotovoltaické panely“, je pojmem obecným a podřazeným



základní definici předmětu veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci v čl. 2.1.1. a nelze je brát přednostně před zněním zadávací dokumentace.

Zadavatel také upozorňuje na skutečnost, že čl. 8.3. zadávací dokumentace nepřipouští variantní řešení nabídek, což by nabídnutím jiné než požadovaného počtu a výkonu fotovoltaických panelů bylo.

Požadavky zadavatele na počet a výkon fotovoltaických panelů jsou v zadávací dokumentaci stanoveny jako pevné, tj. počet a výkon panelů musí v nabídce zůstat zachován.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. David Bábsky
Administrátor veřejné zakázky