



LEGENDA POTRUBÍ

- NOVÝ TEPELOVNÍ ROZVOD
- STÁVAJÍCÍ TEPELOVOD
- - - STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- ← — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- - - STÁVAJÍCÍ ELEKTRO VEDENÍ NN

Nové potrubí bude vedeno ve stávajícím topném kanále. Kanál bude odkrytý a bude do něj instalováno předizolované potrubí, které bude poté zasypáno. Stávající kanál je neprůlezný a nebylo možné ověřit skutečné hloubky. Spádování, vypouštění a odvodušnění bude při stavbě přizpůsobeno skutečnému stavu.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTIČIT SÍŤ!

1	10/2019	ŠKADRA	ŠKADRA	ZMĚNA NEREZ --> Cu	
0	02/2018	NECHUTA	HRADEČNÝ	VÝCHOZÍ REVIZE	
REV.	DATUM	PROVEDL	SCHVÁLIL	PŘEDMĚT REVIZE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		<div> Lamnova 205/16 370 01 České Budějovice cb-energo.cz</div>			
SCHVÁLIL					PAVEL ŠKARDA
KRESLIL	JŘÍ NECHUTA				
PROJEKTANT	IŘÍ NECHUTA				
KOORDINOVAL	ING. ONDŘEJ HRADEČNÝ				
INVESTOR					
MÍSTO	SÍDLIŠTĚ MÍR, ČESKÝ KRUMLOV				
AKCE	<div>REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLA NA SÍDLIŠTI MÍR 1, VETEV II V ČESKÉM KRUMLOVĚ</div>				
NAZEV		STUPĚŇ		RDS	Č. PAR
		ZAKÁZKA		Z18001	
		TERMIN		02/2018	
		FORMÁT		A1	
		SKARTAČNÍ ZNAK		S5	
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	REV.
PŘEHLEDNÁ SITUACE		1:500		03	0