



Legenda zařízení:

| Poř. č. | Zařízení | Výkon kW | minimální PN | DN | Průtok (objem) | Tlak |
|---------|--|-------------|--------------|----------|----------------|------|
| | | | | | m3/h (litr) | kPa |
| 1 | Regulační armatura ÚT | | PN16 | DN32 | Kvs 6,3 | |
| 2 | Výměník ÚT | 600 | PN16 / PN10 | | | |
| 5 | Měřič tepla ÚT - primární strana | | PN16 | DN40x300 | Qp 10 | |
| 3 | Čerpadlová řada ÚT - stávající | n/a | PN16 | | 34,5 | |
| 25.1 | Měřič tepla ÚT - PČR, Kavárna, Pošta - stáv. | | PN25 | DN25 | Qp 6 | |
| 25.2 | Měřič tepla ÚT - Kooperativa - stáv. | | PN25 | DN25 | Qp 6 | |
| 25.3 | Měřič tepla ÚT - PČR, ČOI - stáv. | | PN25 | DN40 | Qp 10 | |

Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.11 Expanzní potrubí
- 1.41 Voda topná 120°C – primár
- 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

| | | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------|
| 5 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 1 | 4.4.2023 | Doplnění opravy podlahy | Rambousková |
| Číslo revize | Datum | Popis změny | Vypracoval |

| | | | |
|--|------------------|---|------------|
| Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz | | Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec | |
| Vypracoval | Škrabal Jindřich | Zakázkové číslo | 22 – 034 |
| Kontroloval | Ing. Urban Tomáš | Datum | 6. 3. 2023 |
| Akce : | | Stupeň | DPS |
| | | Měřítko | 1 : 25 |
| Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.3 – PS217 – 4450 – ÚZSVM D2.2.3.1 – Technologie | | | |
| Obsah : | | Poř. číslo : | Paré : |
| Dispozice | | 3 | 1 |