



Legenda:

—	Hranice OPS	— F —	Filtr
← 1.41 →	Voda topná 125°C – primár	— KK —	Kulový kohout
← 1.42 →	Voda zpětná 60°C – primár	—	přírubový spoj
← 1.43 →	Voda topná 75°C – sekundár		
← 1.44 →	Voda zpětná 55°C – sekundár		

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	—	—	—
4	—	—	—
3	—	—	—
2	—	—	—
1	—	—	—
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	31.3.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	—
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.14 – PS228– 4405 – SPŠ Textilní D2.2.14.1 – Technologie			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma		2	1