



Legenda:

- | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|--|-----|--------------------------|
| | 1.1 | Pojistné potrubí | | KK | Kulový kohout |
| | 1.11 | Expanzní potrubí | | KKV | Kulový kohout vypouštěcí |
| | 1.41 | Voda topná 125°C – primár | | = | přírubový spoj |
| | 1.42 | Voda zpětná 60°C – primár | | | |
| | 1.43 | Voda topná 75°C – sekundár | | | |
| | 1.44 | Voda zpětná 55°C – sekundár | | | |

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1	-
2	Výměník tepla, deskový	100	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,105	PN6	DN32	Q=4,3	48
4	Tlaková expanzní nádoba - stávající	-	-	-	V=200	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-

POZN.: Poz. 1–3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	4.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	3.3.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1: 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.6 – PS220 – 4542 – Sv. Voroněžská 14/1 D2.2.6.1 – Technologie			
Obsah: Dispozice			Poř. číslo : 3 Paré : 1