


DN	Rozměr potrubí [mm]	Rozměr izolace horkovodu a [mm]	Rozměr izolace zpátečky b [mm]	Rozměr mezi potrubím c [mm]
DN32	ø42,4	140	125	200
DN40	ø48,3	140	125	200
DN50	ø60,3	160	140	200
DN65	ø76,1	180	160	200

Výkres je platný pro dimenze Pl potrubí DN200 – DN300

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změn	Vypracoval

Vyhotovené  Novoveská 3370 615 01 Tuřín www.sitez.cz	Investor Tapštróna Liberec, a.s. Tr. Sv. Mikulášova 647/3a 460 01 Liberec
Vypracoval Bc. Blahoslav A. <i>Blahoslav</i> Kontroloval Ing. Blahoslav J. <i>Blahoslav</i>	Zadávací řízení 22 - 014 Datum 01.02.2023 Stupeň OPS Měřítko 1 : 500
Název: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS Bida – město D2.1 – InO 201.2 – Horkavod	
Obsah:	List. číslo: 8,1 Paré: 1