




PRO DN100




PRŮŘEZ A-A



PRO DN32 – DN65



PRŮŘEZ B-B



Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Bc. Běhounek A.	Zakázkové číslo	22–067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	Datum	27.1.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 20
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D7 – Neumann – Vratislavice D7.1 – InO 301.2 – Horkovod			
Obsah: Kombinované armatury		Poř. číslo : 8.2	Paré : 1

DN	Rozměr potrubí [mm]	Rozměr izolace horkovodu a [mm]	Rozměr izolace zpátečky b [mm]	Rozměr mezi potrubím c [mm]
DN32	ø42.4	140	125	217.5
DN40	ø48.3	140	125	217.5
DN50	ø60.3	160	140	200
DN65	ø76.1	180	160	180