



Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí  
1.11 Expanzní potrubí  
1.41 Voda topná 120°C – primár  
1.42 Voda zpětná 70°C – primár  
1.43 Voda topná 75°C – sekundár  
1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár

- F – Filtr  
KK – Kulový kohout  
KU – Klapka uzavírací  
ZK – Zpětná klapka

- Tc – teploměr, jímka 1/2"  
Ts – termostat, jímka M27x2  
Pc – tlakoměr, ventil, smyčka "U" M20x1,5  
Ps – manostat M12x1,5; ventil, smyčka "U" M20x1,5  
Q1÷Q2 – měření tepla, jímky 1/2"  
Teploměry místní – jímka 1/2"  
Tlakoměry místní – smyčka "U" M20x1.5

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutně zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 067
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		7. 2. 2023
Akce :		Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D7 – Neuman Development – Vratislavice D7.2 – Objektové předávací stanice D7.2.6 – PS306 – 9539 – SV Domov D7.2.6.1 – Technologie	
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma		2	1