

Legenda:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 1.1 | Pojistné potrubí | KK | Kulový kohout |
| 1.11 | Expanzní potrubí | KKV | Kulový kohout vypouštěcí |
| 1.41 | Voda topná 125°C – primár | = | přírubový spoj |
| 1.42 | Voda zpětná 60°C – primár | | |
| 1.43 | Voda topná 75°C – sekundár | | |
| 1.44 | Voda zpětná 55°C – sekundár | | |

Legenda zařízení:




Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0+10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	30
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN20	V=25	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-

POZN.: Poz. 1, 2, 3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	6.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:		Investor:	
 Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo
			22-067
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Datum
			10.2.2023
			Stupeň
			DPS
			Měřítko
			1 : 25
Akce:			
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III			
D7 – Neuman Development – Vratislavice			
D7.2 – Objektové předávací stanice			
D7.2.11 – PS311 – 2604 – Nýdrle			
D7.2.11.1 – Technologie			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1