



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Vážení,

dne 31. 7. 2023 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III.**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném limitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel se rozhodl upřesnit nejasnost uvedenou v rámci zadávací dokumentace – Knihy technických standardů – následovně:

Zadavatel sděluje, že kniha technických standardů slouží pro popis technického provádění stavby celé větve tepelného napaječe GREENNET III, přičemž samotná stavba je rozdělena do dvou stavebních sezón. V roce 2024 budou realizovány pouze dílčí řídicí prvky (například prvky výměňkových stanic aj. dle projektu) a část optické sítě. Je plánováno, že při dostavbě v roce 2025 bude optická síť dokončena a plně propojena s teplárnou jako zdrojem a řídicím uzlem, přičemž v rámci dodávky roku 2025 bude instalován nový dispečerský systém. Tím budou propojeny z hlediska MaR obě stavební části tepelného napaječe GREENNET II (2024+2025). Tzn. dodávka nového dispečerského systému není součástí vypsání zadávacího řízení.

Je nutno ovšem počítat s tím, že jednotlivé prvky MaR musí být do budoucna kompatibilní na bázi běžných komunikačních protokolů a hardwarových prvků tak, aby mohly být zahrnuty pod kompletní řízení dispečinku bez výrazných vícenákladů na předchozí stavební sezónu.

Z tohoto důvodu je v Knize technických standardů popsána i funkce a struktura plánovaného nového dispečerského systému.

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele.

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky
Naviga Assistance, s.r.o.