



VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Vážení,

dne 30. 7. 2023 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném limitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“)

1) Dne 17. 8. 2023 (prostřednictvím emailu), respektive dne 18. 8. 2023 (prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK) obdržel zadavatel dotazy následujícího znění (*pozn. Uvedeno v původním znění kurzívou, odpovědi vždy k příslušnému dotazu, znění obou dotazů je zcela totožné*):

Isoplus: v projektu jsou uvedeny ohyby 3D. Lze nabídnout a použít ohyby 2,5D?

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné použít oba poloměry. Dodavatel potrubního systému bude garantovat statickou pevnost potrubního systému svým pevnostním výpočtem, kde zkontroluje použitelnost takových oblouků.

Zadavatel v návaznosti na odpověď dále aktualizuje znění Přílohy č. 7 zadávacích podmínek – Kniha technických standardů (DI4), a to následovně (aktualizace označena **červeně**):

- počátek citace

4.2 Bezkanálové potrubí nebo nadzemní předizolované potrubí

Tvarovky

- Tvarovky dle ČSN EN 448
- *Poloměry ohybů budou dle výrobního programu výrobce a jejich použitelnost bude prokázána pevnostním výpočtem výrobce.*

- Konec citace

Současně s ohledem na aktualizaci znění Knihy technických standardů zadavatel rovněž aktualizuje související znění Přílohy č. 4a zadávacích podmínek – Dokumentace pro provedení stavby (DI4).

Dodavatelé jsou povinni při podání nabídky užít aktuální znění zadávací dokumentace, které je vždy uveřejněno na profilu zadavatele.

2) Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16. 8. 2023 – zpětně uveřejnění na profilu zadavatele

Zadavatel dále uvádí, že z důvodu administrativního pochybení dne odeslal Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 dne 16. 8. 2023 pouze účastníkům zadávacího řízení (prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK, kde byl rovněž dokument uveřejněn), ovšem jej již neuveřejnil na profilu zadavatele.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel dnešního dne uveřejnil Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16. 8. 2023 na profilu zadavatele. Současně zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 kalendářních dnů.

Příslušný formulář byl dnešního dne odesláno VVZ a TED.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele a na příslušné kartě veřejné zakázky ve VVZ a TED.

Za zadavatele

Mgr. David Bábský
Naviga Assistance, s.r.o.