

VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

Vážení,

dne 30. 7. 2023 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“).

Dne 6. 9. 2023 (prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK) obdržel zadavatel dotaz následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou, odpovědi vždy k příslušnému dotazu, číslování navazuje na předešlé dotazy):

Dotaz

- *Počátek citace*

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí:

Čl. 6.2.1 písm. c) (v) „...svažování za použití elektrody, autogenu a argonu...“

Čl. 6.4.1 písm. b) (x) „...svažování za použití elektrody, autogenu a argonu...“

Žádáme zadavatel o vysvětlení, jaký konkrétní dokad na „svažování za použití elektrody, autogenu a argonu“ požaduje.

- *Konec citace*

Odpověď zadavatele:

Podmínky pro realizaci svařování stanoví norma ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost svařování“ vč. platné certifikace – jak je uvedeno v Technické zprávě odstavec 10.4.1 - Kvalifikační předpoklady zhotovitele z kapitoly 10.4. – SVAŘOVÁNÍ). Z uvedeného vyplývá, že svářeč musí mít platné zkoušky podle normy ČSN EN ISO 9606-1.

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, na příslušné kartě veřejné zakázky ve VVZ a TED a profilu API.

Za zadavatele

Mgr. David Bábský
Naviga Assistance, s.r.o.