



Nové potrubí bude vedeno ve stávajícím topném kanále. Kanál bude odkrytý a bude na něj instalováno předizolované potrubí, které bude poté zasypáno. Stávající kanál je neprádný a nebylo možné ověřit skutečné hloubky. Spádování, vypouštění a odvzdušnění bude při stavbě přizpůsobeno skutečnému stavu.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTIČIT SÍŤ!

VYPRACOVAL	PETR VLK	DATUM	STUPEŇ P.D.
SCHVÁLIL	PAVEL ŠKARDA	05/2022	DPS
STAVBA	REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLA NA SÍDLIŠTI MIR 1 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, "VĚTEV A", 2. etapa		
INVESTOR	CARTHAMUS a.s. Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha		
ČÁST	VYTÁPĚNÍ		
OBSAH VÝKRESU	KLADEČSKÉ SCHÉMA – ČÁST 2		
MĚŘÍTKO	1:100		
ZAK. ČÍSLO	POZNÁMKA		
POČET A4	Č. VÝKRESU		
8	UT-09		

