


POHLED P

POHLED P



LEGENDA:



- MONOKRYSTALICKÝ PANEĽ RSM40-8400M, 400 Wp, Uoc = 41,3 V, Isc = 12,34 A

850W

- VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR, JMENOVITÝ DC VÝKON 850 W, MAX. VSTUPNÍ NAPĚTÍ 125 V



- ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, UV STABILNÍ, TŘÍDA OCHRANY II, 1-RÁDÁ, IP65, 4+2 M, ROZ
S = 165 mm, h = 113 mm



- TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ DC 21,250 kW - AC 17 kVA



- TLAČÍTKO FVE STOP S ARETACÍ



- KABEL



- VÍCE KABELŮ V SOUBĚHU



- KABELOVÁ CHRÁNĚČKA




- STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU (DOLŮ)




- PLECHOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 200 x 50 mm, ZINKOVÁN

- PANEĽY BUDOU INSTALOVÁNA NA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU ŘEŠENY V JINÉ ČÁSTI
TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE



±0.000 = úrovní podlahy v 1.NP
veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Hotel Ski - Nové Město na Moravě Energetické úspory		Zakázka [N.O.]: Z22_021	Stavebník [Investor]: RMN, s.r.o. Rašínova 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539		
Místo stavby [Site]: Nové Město na Moravě p.č. 3104/1,3104/3,3118/10,3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě [705418]					
Hlavní projektant [General designer]: instinkt PROJECT		Projektant části PD [Designer of the part]: Ing. Jaroslav Kučera  Ing. Jaroslav Kučera Zlátkov 37 593 01 Bystřice n. P. IČ: 07765622			
Architekt: [Architekt]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Vyracoval: [Designed by]: Ing. Jaroslav Kučera			
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Jaroslav Kučera		Část dokumentace: [Part of doc.]: Sílinoproudá elektrotechnika - FVE			
Obsah VÝKRESU Dispozice střechy		Formát [Format]: A1	Mřítko [Scale]: 1:50	Paré [Paré]: 00	Rev. [Revision]
Stavební objekt [Building object] Objekt S003		Datum [Date]: 01. 2023	Stupeň [Phase]: DSP	Číslení dok. D.1.4.04	C. V. [Drawing No.] 102