




PROVEDENÍ JÍMAČŮ J2 A J3




PROVEDENÍ JÍMAČŮ J4 A J5



POHLED R - OTOČENÝ (1:50)



POHLED P (1:50)




DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST S [m]



VZDÁLENOST NAD ZEMÍ	ZDIVO, BETON	VZDUCH	IZOLAČNÍ TYČ
0 m	0,000	0,000	0,000
2 m	0,061	0,030	0,041
4 m	0,122	0,061	0,081
6 m	0,183	0,091	0,122
8 m	0,243	0,122	0,162
10 m	0,304	0,152	0,203
12 m	0,365	0,183	0,243
14 m	0,426	0,213	0,284
16 m	0,487	0,243	0,325
18 m	0,548	0,274	0,365
20 m	0,609	0,304	0,406
22 m	0,670	0,335	0,446
24 m	0,730	0,365	0,487
26 m	0,791	0,396	0,528
28 m	0,852	0,426	0,568
30 m	0,913	0,457	0,609
32 m	0,974	0,487	0,649
34 m	1,035	0,517	0,690
36 m	1,096	0,548	0,730
38 m	1,156	0,578	0,771
40 m	1,217	0,609	0,811

LEGENDA:

- TRUBKOVÁ JÍMACÍ TYČ  $\phi$  16/10 mm, AlMgSi, DÉLKA 3 000 mm ( $\phi$ 10 mm/1 m)
- JÍMACÍ VEDENÍ - DRÁT AlMgSi  $\phi$ 8mm
- SVORKA "PÁSKA - PÁSKA" - NEREZ
- IZOLOVANÁ TYČ  $\phi$  16 mm S PŘÍCHYTKOU PRO JÍMACÍ TYČ  $\phi$  16 mm A UPEVŇOVACÍ DESTIČKOU NA STĚNU, IZOLAČNÍ DÉLKA 650 mm - NEREZ
- DRŽÁK VEDENÍ NA HŘEBENÁČE S DRŽÁKEM DEHNGRIP- NEREZ
- PODPĚRA VEDENÍ NA FALC S DRŽÁKEM DEHNGRIP - NEREZ
- PODPĚRA VEDENÍ DEHN GRIP S VRUTEM A PODLOŽKOU - NEREZ
- SVORKA NA OKAPOVÉ ROURY - NEREZ

±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP  
veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.



Název stavby [Project title]: <b>Hotel Ski - Nové město na Moravě; Energetické úspory</b>		Zakázka [N.O.]: <b>Z22_021</b>	Stavebník [Investor]:  <b>RMN, s.r.o.</b> Rašínova 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539			
Místo stavby [Site]: Nové Město na Moravě p.č. 3104/1,3104/3,3118/10,3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě [706418]						
Hlavní projektant [General designer]   instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490			Projektant části PD [Designer of the part]   Ing. Jaroslav Kučera Zlatkov 37 593 01 Bystřice n. P. IČ: 07765622			
Architekt: [Architekt]: <b>Ing.arch. Bohumil Lancman</b>			Vypracoval: [Designed by]: <b>Ing. Jaroslav Kučera</b>			
HIP: [Project manager]: <b>Ing. Josef Beneš</b>			Kontroloval: [Checked by]: <b>Ing. Josef Beneš</b>			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: <b>Ing. Jaroslav Kučera</b>			Část dokumentace: [Part of doc.]: <b>Silnoproudá elektrotechnika - FVE</b>			
OBSAH VÝKRESU  Vnější ochrana před bleskem			Formát [Format]: <b>A2</b>	Měřítko [Scale]: <b>1:100</b>	Paré [Pare]	Rev. [Revision]: <b>00</b>
Stavební objekt [Building object] <b>Objekt SO01</b>		Datum [Date]: <b>01. 2023</b>	Stupeň [Phase]: <b>DSP</b>	Členění dok. <b>D.1.4.04</b>	Č.v. [Drawing No.]: <b>101</b>	