



PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA:




- MONOKRYSTALICKÝ PANEĽ RSM40-8400M, 400 Wp, Uoc = 41,3 V, Isc = 12,34 A

850W

- VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR, JMENOVITÝ DC VÝKON 850 W, MAX. VSTUPNÍ NAPĚTÍ 125 V




- ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, UV STABILNÍ, TŘÍDA OCHRANY II, 1-RÁDÁ, IP65, 4+2 M, ROZŠÍŘENÍ 165 mm, h = 113 mm



- TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ SE SYNERGICKOU TECHNOLOGIÍ DC 67,5 kW - AC 50 kVA




- TLAČÍTKO FVE STOP S ARETACÍ



- KABEL



- VÍCE KABELŮ V SOUBĚHU



- KABELOVÁ CHRÁNÍČKA




- STOUPAČÍ VEDEŇÍ NAHORU (DOLŮ)




- PLECHOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 200 x 50 mm, ZINKOVÁN



POHLED P - OTOČENÝ



- PANEĽY BUDOU INSTALOVÁNA NA OCELOVÝCH KONSTRUKCIÁCH, KTERÉ JSOU ŘEŠENY V JINÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE



±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP
veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Hotel Ski - Nové město na Moravě: Energetické úspory		Zakázka [N.O.]: Z22_021	Stavebník [Investor]: RMN, s.r.o. Rašínova 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539		
Místo stavby [Site]: Nové Město na Moravě p.č. 3104/1, 3104/3, 3118/10, 3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě [706418]					
Hlavní projektant [General designer]:  instinkt projekt, s.r.o. Vítězná 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		Projektant části PD [Designer of the part]:  Ing. Jaroslav Kučera Zlínkov 37 593 01 Bystřice n. P. IČ: 07765622			
Architekt: [Architekt]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Výpracoval: [Designed by]: Ing. Jaroslav Kučera			
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontrola: [Checked by]: Ing. Josef Beneš			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Jaroslav Kučera		Část dokumentace: [Part of doc.]: Silnoproudá elektrotechnika - FVE			
OBSAH VÝKRESU Dispozice střechy					
Stavební objekt [Building object] Objekt S002		Datum [Date] 01. 2023	Stupeň [Phase] DSP	Členní dok. D.1.4.04	
			Paré [Paré] 1:50	Rev. [Revision] 00	
				Č.v. [Drawing No.] 102	