




— UT potrubí - přívod  
- - - UT potrubí- vrat

Poznámky:  
veškeré potrubí bude izolováno. Potrubí ve venkovním prostředí bude ochráněno topným kabelem. Před VZT napojením VZT jednotek budou osazeny obtoky s vyvažovacími ventily



±0.000 = úrovní podlahy v 1.NP  
Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: <b>Hotel Ski - Nové město na Moravě; Energetické úspory</b>	Zakázka [N.O.]: <b>Z19_025</b>	Stavebník [Investor]:  <b>RMN, s.r.o. Rašínova 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539</b>
Místo stavby [Site]: <b>Nové Město na Moravě p.č. 3104/1,3104/3,3118/10,3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě [706418]</b>		

Hlavní projektant [General designer]		Projektant části PD [Designer of the part]	
<div><div>instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</div></div>		<div><div>instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</div></div>	
Architekt: [Architekt]:	Ing.arch. Bohumil Lancman	Vypracoval: [Designed by]:	Ing. Josef Beneš
HIP: [Project manager]:	Ing. Josef Beneš	Kontroloval: [Checked by]:	Ing. Radek Skalník
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]:	Ing. Josef Beneš	Část dokumentace: [Part of doc.]:	Vzduchotechnika

OBSAH VÝKRESU		Formát [Format]	Měřítko [Scale]	Paré [Pare]	Rev. [Revision]
Půdorys 1.PP - Napojení VZT na UT		<b>2xA4</b>	<b>1:50</b>		<b>00</b>
Stavební objekt [Building object]	Datum [Date]	Stupeň [Phase]	Členění dok.	Č.V. [Drawing No.]	
<b>Objekt SO02</b>	<b>03.2023</b>	<b>DSP</b>	<b>D.1.4.05</b>	<b>104</b>	