

Výběrové řízení „Hotel Ski – energetické úspory“

K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 27.6.2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.2 a 3.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD: V položkovém rozpočtu chybí pozice dveří DV/01 z výkazu dveří (D1.1.313) Prosíme o doplnění do položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Výplně otvorů DV/01 byly doplněny do výkazu výměr, viz opravená příloha č. 7 ZD.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je položka:

78	62231S_PUR 120	D + M opláštění střechy PUR panely 120mm vč. oplechování a pomocných nosných ocelových kcí	m2	820,16100
----	-------------------	--	----	-----------

V projektové dokumentaci je tloušťka panelu 140mm. Prosíme o upřesnění, jaká tloušťka má být oceněna.

Odpověď zadavatele:

Položka ve výkazu výměr byla opravena na sendvičový panel s PIR jádrem tl. 140 mm. S U = 0,16 W/m.K nebo lepším, viz opravená příloha č. 7 ZD a aktualizace Souhrnné technické zprávy.

Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 7 – Slepý položkový rozpočet_rev., účastníci jsou povinni ocenit tuto verzi rozpočtu.

Zadavatel s ohledem na uveřejnění odpovědi na žádost o vysvětlení ZD a nedodržení lhůty na odpověď dle čl. 5.5.3 PpVD prodlužuje termín pro podání nabídek do 11.7.2024 do 10:00 hod.

Přílohy:

- Souhrnná technická zpráva_rev.
- Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet_rev.

V Praze dne 2.7.2024

.....
Ing. David Frolík, Naviga Assistance s.r.o.