



Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Prūt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační armatura ÚT	-	PN16	DN20	Kvs=4	-
2	Výměník tepla ÚT	245	PN16 / PN6	DN50	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo - stávající	-	PN6	-	-	-
5	Měřič tepla ÚT - primární strana	-	PN6	G40x300	Qp 10	-
8	Zásobníkový ohřívač TV - stávající	60	PN10	-	V=4000	-
14	Čerpadlo ohřevu TV	0,13	PN10	-	Q=2,6	65

Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.11 Expanzní potrubí
- 1.4 Voda doplňovací
- 1.41 Voda topná 120°C – primár
- 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
- 1.6 Voda pitná
- 1.61 Voda teplá 55°C
- 1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 067
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	10 / 2023
Akce :		Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III		Měřítko	1:25
D8 – Teplárna – VS Cihlářská – Neuman Development		Obsah :	
D8.2 – Objektové předávací stanice		Dispozice	
D8.2.2 – PS352 – 1161 – IMMOPRETT		Poř. číslo :	3
D8.2.2.1 – Technologie		Paré :	1