


Typ území
Číslo Parcely

165/11


0301 L3137
L3136 PS362 – Neuman Josef



1 : 100
1 : 500

Srovnávací rovina 355.00 m.n.m



Výška terénu [m.n.m]	358.11	358.46	358.53	358.52
Osa potrubí [m.n.m]	358.91	359.26	359.33	359.35
Vzdálenost lom. bodů [m]	12.6	3.7	0.6	
Spád potrubí [promile]	-27.8	-18.9	33.3	
Průměr potrubí [mm]	ø48.3/140+ø48.3/125			
Hloubka výkopu [m]				
Staničení	00.0	12.6	16.3	16.9



Typ území
Číslo Parcely

262/1


L3016b PS361 – JTH Park
0302=K305 L3016d
L3016c



1 : 100
1 : 500

Srovnávací rovina 355.00 m.n.m


Výška terénu [m.n.m]	363.40	363.13	362.69	362.40
Osa potrubí [m.n.m]	366.40	366.30	366.10	365.39
Vzdálenost lom. bodů [m]	1.1	3.8	4.5	0.2
Spád potrubí [promile]	90.9	52.6	44.4	
Průměr potrubí [mm]	ø42.4/140+ø42.4/125			
Hloubka výkopu [m]				
Staničení	0.0	1.1	4.9	9.4



Typ území
Číslo Parcely


451	448	1626	73/1	73/1	73/2	70/1	
-----	-----	------	------	------	------	------	--

L3257a 0329 L3257b L3258 L3259a L3259b L3259c L3259e L3259d L3259f L3259g PS352 – Immoprett



Potrubí vedené po
potrubním mostě

Potrubí vedené po
potrubním mostě



1 : 100
1 : 500

Srovnávací rovina 355.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	367.01	367.02	366.97	365.36	365.60	367.09	367.09	367.09	367.21	367.22	367.22
Osa potrubí [m.n.m]	368.65	368.66	368.71	368.79	368.86	368.88	371.27	371.35	371.46	371.53	371.54
Vzdálenost lom. bodů [m]	1.6	12.4	19.4	16.8	5.2	7.7	12.7	0.7	13.8	10.2	1.5
Spád potrubí [promile]			-3.6					-6.9			
Průměr potrubí [mm]	ø76.1/180+ø76.1/160										
Hloubka výkopu [m]											
Staničení	0.0	1.6	14.0	33.4	50.2	55.4	63.1	75.8	90.3	100.5	102.0

3	-	-	-
2	-	-	-
1	10.06.2024	Doplnění armatur	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.	Zakázkové číslo	22-067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	Datum	18.12.2023
Akce:		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 100, 1 : 500
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D8 – Teplárna – VS_Cihlářská_Neuman D8.1 – InO 301.3 – Horkovod			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Podélný profil 1		8.1	1