



Typ území

Číslo Parcely

Zpevněná plocha		Betonové panely		Zpevněná cesta		Chodník		Silnice		Zeleň	
869/6	869/7	869/9		869/22		712/277	712/289	712/290	712/63		712/298




Srovnávací rovina 390.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	402.25	403.92	405.16	405.98	406.34	408.14
Osa potrubí [m.n.m]	401.01	402.68	403.92	404.66	405.10	406.92
Vzdálenost lom. bodů [m]	49.7	76.8	60.4	36.2	40.9	2.6
Spád potrubí [promile]	-33.6	-16.2	-12.2	-44.4		
Průměr potrubí [mm]	ø88.9/250+ø60.3/125					
Hloubka výkopu [m]	1.43	1.43	1.43	1.51	1.43	1.42
Staničení	0.0	49.7	126.5	186.9	223.1	264.0

3	-	-	-
2	-	-	-
1	24.6.2024	Úprava profilu	Bc. Běhounek
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:



**SITEZ** s.r.o.

Novoveská 3370  
415 01 Teplice  
www.sitez.cz

Investor:

**Teplárna Liberec, a.s.**

Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec

Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 - 067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	04.01.2024
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 100, 1 : 500

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III  
D9 – Parovod  
D9.1 – InO 301.4 – Parovod

Obsah:	Podélný profil 3	Poř. číslo:	6.3	Paré:	1
--------	------------------	-------------	-----	-------	---