



Chodník – asfaltový povrch




Minimální hloubka a šířka výkopů pro zeleň							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
25	33.7	110	125	200	200	1060	835
40	48.3	140	125	200	200	1090	865
100	114.3	250	225	200	250	1200	1125
125	139.7	280	250	200	250	1230	1180
150	168,30	280	315	200	250	1230	1245

Chodník – zámková dlažba




Minimální hloubka a šířka výkopů pro zeleň							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
25	33.7	110	125	200	200	1060	835
40	48.3	140	125	200	200	1090	865
100	114.3	250	225	200	250	1200	1125
125	139.7	280	250	200	250	1230	1180
150	168,30	280	315	200	250	1230	1245

Vozovka – asfalt



Minimální hloubka a šířka výkopů pro zeleň							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
25	33.7	110	125	200	200	1060	835
40	48.3	140	125	200	200	1090	865
100	114.3	250	225	200	250	1200	1125
125	139.7	280	250	200	250	1230	1180
150	168,30	280	315	200	250	1230	1245

Zeleň



Minimální hloubka a šířka výkopů pro zeleň							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
25	33.7	110	125	200	200	860	835
40	48.3	140	125	200	200	890	865
100	114.3	250	225	200	250	1000	1125
125	139.7	280	250	200	250	1030	1180
150	168,30	280	315	200	250	1030	1245

Revize číslo	Vypracoval			Datum
PROJEKTANT <b>TERMS CZ</b> s.r.o. regulace a automatizace Krokova 17/2100, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel: 387 410 742-3, fax: 387 410 744		GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>SITEZ a.s.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		INVESTOR <b>TEPLARNA LIBREC</b> Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Z.Projektant	Ing. Tomáš Urban		Zakázkové číslo	-
Kontroloval	Ing. R. Poisel		Datum	06/2024
Kreslil	Miloslav Žatecký		Stupeň	DPS
			Měřítko / Formát	1:25 / A2
Akce : Revitalizace CZT Liberec - GreenNet III D8 - Teplárna - VS Cihlářská - Neuman Development D8.4 - InO 302.3 - Datová síť				
Obsah : Vzorové příčné řezy, 1.část			Číslo výkresu <b>4.1</b>	Paré :