



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ a ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Vážení,

dne 5. 9. 2024 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III. – druhá část“

(dále jen „veřejná zakázka“),

zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 16.9.2024 obdržel zadavatel e-mail, který s ohledem na jeho obsah posoudil jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, a to v následujícím znění (pozn. *uvedeno v původním znění kurzívou*):

Dotaz:

Dobrý den, obdrželi jsme poptávku na dodávku předizolovaného potrubí na akci GreenNet III část 2, kde jsme narazili ve specifikaci materiálu na požadavek na tzv „antidifuzní bariéru“ v předizolovaném potrubí, který se v minulých výkazech výměr neobjevoval. Tímto bychom se rádi ujistili, jestli je tak správně požadováno.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ověřil znění zadávací dokumentace a naznal, že Příloha č. 5, Výkaz výměr, neodpovídá technickým podmínkám podle Přílohy č. 7, Kniha technických standardů, neobsahuje položku „antidifuzní bariéry“. Zadavatel aktualizoval znění Přílohy č. 5, Výkaz výměr, viz čl. III. níže.

II.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dále provedl změnu zadávací dokumentace, když aktualizoval znění Přílohy č. 5, Výkaz výměr ve vztahu k technickým podmínkám podle Přílohy č. 7, Kniha technických standardů, a doplnil položky revize MaR, dále položku delitační desky (polštáře) a poznámky v položkách. Zadavatel aktualizoval znění Přílohy č. 5, Výkaz výměr, viz čl. III. níže.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

III.

Aktualizace zadávací dokumentace na profilu zadavatele

V návaznosti na výše uvedené pod čl. I. a II zadavatel tímto aktualizuje znění Přílohy č. 5, Výkaz výměr. Aktuální znění dokumentu s názvem „Příloha č. 5, Výkaz výměr (DI4)“ zadavatel dnešního dne uveřejnil na profilu zadavatele, když současně nahradil neaktuální znění dokumentu s názvem „Příloha č. 5, Výkaz výměr (DI3).“

Aktuální znění Přílohy č. 5, Výkaz výměr rovněž tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatele jsou povinni při podání nabídky užít aktuálního znění zadávací dokumentace uveřejněné vždy na profilu zadavatele.

IV.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 1 kalendářní den. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, ve VVZ a TED.

Příslušný formulář oznámení změn byl dnešního dne odeslán do VVZ a TED.

Přílohy:

- Příloha č. 5 zadávacích podmínek, Výkaz výměr (DI4)

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky
Naviga Assistance, s.r.o.
zástupce zadavatele