



Legenda:	
⇒1.42 ⇒ ø219.1x6.3- st.	1.1 Pojistné potrubí
⇒1.41 ⇒ ø219.1x6.3- st.	1.11 Expanzní potrubí
	1.4 Voda doplňovací
	1.41 Voda topná 120°C – primár
	1.42 Voda zpětná 70°C – primár
	1.43 Voda topná 75°C – sekundár
	1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
	1.6 Voda pitná
	1.61 Voda teplá 55°C
	1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	06/2024	Připomínky TLib	Škrabal
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontrolaval	Ing. Urban Tomáš	Datum	1 / 2024
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1:25
Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D3 – Teplárna – VS2 Bída – Králův háj D3.2 – Objektové předávací stanice D3.2.1 – PS235 – 5520 – VS Králův háj D3.2.1.1 – Technologie			
Obsah : Půdorys		Poř. číslo : 3	Paré : 1