

- Legenda:
- 1.1 Pojistné potrubí
  - 1.11 Expanzní potrubí
  - 1.4 Voda doplňovací
  - 1.41 Voda topná 120°C – primár
  - 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
  - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
  - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
  - 1.6 Voda pitná
  - 1.61 Voda teplá 55°C
  - 1.62 Cirkulace TV


Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	29
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 0,6	-

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:





**SITEZ** s.r.o.

Novoveská 3370  
415 01 Teplice  
www.sitez.cz

Investor:

**Teplárna Liberec, a.s.**

Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 034
			Datum	12 / 2023
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Stupeň	DPS
			Měřítko	1:25

Akce :

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II  
D3 – Teplárna – VS2 Bída – Králův háj  
D3.2 – Objektové předávací stanice  
D3.2.6 – PS240 – 5604 – Smutný Zdeněk  
D3.2.6.1 – Technologie

Obsah :	Dispozice	Poř. číslo :	3	Paré :	1
---------	-----------	--------------	---	--------	---