



Kolektor

Typ území	Zeleň
Číslo Parcely	1429/297


0202    PS237 – ZŠ Broumovská






1 : 100  
1 : 500

Srovnávací rovina 405.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	413.58	413.07
Osa potrubí [m.n.m]	412.08	411.57
Vzdálenost lom. bodů [m]	7.55	
Spád potrubí [promile]	67.6	
Průměr potrubí [mm]	ø76.1/180+ø76.1/160	
Hloubka výkopu [m]		
Staničení	0.00	7.55



3	–	–	–
2	–	–	–
1	17.5.2024	Doplněna uzavírací armatura	Švarcbach
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:			Investor:	
<div><div>Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz</div></div>			Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22–034
			Datum	15.11.2023
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 100, 1 : 500
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj D3.1 – InO 201.3 – Horkovod				
Obsah:			Poř. číslo :	Paré :
Podélný profil 10			8.10	1