

Pozn.:

- 1. Objízdna trasa bude součástí DIO
- 2. Objízdnu trasu lze realizovat až po demontáži stávajícího parovodu včetně konstrukce mostu a instalace horkovodu od ulice M. Horákové po L2003a
- 3. Po ukončení instalace horkovodu přes ulici M. Horákové a vyhotovení finálních povrchů, v objízdne trase obnovit všechny původní povrchy a znovu osadit všechny prvky


Legenda:

- Horkovod – nový
- Výkop
- PARA Parovod – stávající

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

| | | | |
|--------------|-------|-------------|------------|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| Číslo revize | Datum | Popis změny | Vypracoval |


Zhotovitel:

**SITEZ** s.r.o.

Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:

Teplárna Liberec, a.s.
Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Vypracoval | Ing. Běhounek J. |  | Zakázkové číslo | 22 – 034 |
| Kontroloval | | | Datum | 11.06.2024 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | Měřítko | 1 : 500 |

Akce :

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II
D3 – Teplárna – VS2 Bída – Králův Háj
D3.3 – ZOV

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Obsah : | Poř. číslo : | Paré : |
| Milady Horákové – Melantrichova | 3 | 1 |