



- Legenda:**
- 1.1 Pojistné potrubí
 - 1.11 Expanzní potrubí
 - 1.41 Voda topná 98°C – primár
 - 1.42 Voda zpětná 60°C – primár
 - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
 - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
 - F – Filtr
 - KK – Kulový kohout

Por. č.	Zařízení	Výkon kW	minimální PN	DN	Průtok (objem) m3/h (litr) Kvs 40	Tlak kPa
1	Regulační armatura UT		PN16	DN50		
2	Výměník UT 1	800	PN16 / PN16			
11	Měřič tepla celkový - primární strana		PN16	DN80x300	Qp 40	

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: Novoveské 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Běhounek J.	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	9.3.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 50
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D4 – KNL D4.2 – Objektové předávací stanice D4.2.1 – PS253 – A – Chirurgie D4.2.1.1 – Technologie			
Obsah: Dispozice		Por. číslo :	Paré :
		3	1