

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení,

dne 3.11.2025 zahájil zadavatel **RMN, s.r.o.**, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČO 07219539 (dále jen „zadavatel“) výběrové řízení na dodávky s názvem:

„Hotel Ski – instalace FVE – III.“

(dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Zadavatel obdržel dne 14.11.2025 prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění (pozn.: původní znění je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů).

Dobrý den,

v ZD - technická zpráva - jsou navrhované střídače specifikované jako 'nízkonapěťové'. Taktéž v Příloze č. 7- položkový rozpočet - je definována položka střídač jako hybridní, i přes to, že předmětem této zakázky není bateriové úložiště. Dotaz zní, zda jsou toto skutečně nutné parametry, na kterých zadavatel trvá - nízkonapěťový, hybridní střídač 40 kW. Cena i dostupnost takto specifikovaného střídače je výrazně horší, nežli na obdobných instalacích běžně používané síťové střídače.

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1):

Zadavatel požaduje uvedené parametry střídače.

II.

V návaznosti na povahu výše uvedeného dotazu neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele a elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK.

Za zadavatele,

Ing. David Frolík
Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele