


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50Hz, 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY
NEBEZPEČNÉ PROSTORY- AB5 (VENKOVNÍ)
ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ PROSTORY- AD1-AD4 DLE ČSN 332000-7-71 ED.2 (SPRCHY, ATD.)

B				D			
A				C			
Změna	Druh změny	Datum	Jméno	Změna	Druh změny	Datum	Jméno
 ELEKTROMONT BRNO a.s.				Navrhl: ing. Hrdlička		Pořadové čís. v zak.:	
				Odp. proj.: ing. Hrdlička		D.1.4.11	
				Zak. čís.: 31928-00010			
				Stupeň dok.:DPS			
				Objekt: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Velké Opatovice			
Měřítko:		DISPOZICE ELEKTRICKÉ INSTALACE VÝTAH – 5.NP				Datum: 05/2019	
1:50						Počet formátů A4: 2	
						Archivní čís. výkr.: 31728 – D.1.4.	