

ODKAZ	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ P O P I S S C H E M A	ROZMĚRY		POČET KUSŮ						
		ČSN, KATALOG VÝKR. Č.		1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
101	VNITŘNÍ VCHODOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VČETNĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C3-Sm, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE 1800/2100 MM, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ MADEL, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ STAVEBNÍ OTVOR 5600/2850 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	5600 x 2850	ks	—	1	—	—	—	—	1
102	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÁ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C3-Sm, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, VČETNĚ MADEL, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	1800 x 2100	ks	—	1	—	—	—	—	1
103	VNITŘNÍ ROHOŽ V HLINÍKOVÉM RÁMU – TEXTILNÍ MATERIÁL A POLYPROPYLEN, V PRUŽÍCH MEZI HLINÍKOVÉ PROFILY, VÝŠKA 17 MM	2500 x 12800	ks	—	1	—	—	—	—	1
104	VNITŘNÍ ROHOŽ V HLINÍKOVÉM RÁMU – TEXTILNÍ MATERIÁL A POLYPROPYLEN, V PRUŽÍCH MEZI HLINÍKOVÉ PROFILY, VÝŠKA 17 MM	4200 x 2820	ks	—	1	—	—	—	—	1
105	VNITŘNÍ VCHODOVÁ SESTAVA CELOPROSKLENÝCH STĚN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VČETNĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ – 4 ks, STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1, 3 ks DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C3-Sm, 1 ks DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C2 DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE 1800/2100 MM, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, VČETNĚ MADEL, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	2980 x 2850 + 8650 x 2850 + 10100 x 2850	ks	—	—	1	—	—	—	1
106	SKLOPNÉ MADLO U INVALIDNÍHO WC VE TVARU "U", VČETNĚ SKLOPNÉHO MECHANISMU, SOUČÁSTÍ JE SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ, MATERIÁL NEREZ, DÉLKA 810 MM		ks	—	2	4	—	—	—	6
107	KOVOVÉ MADLO NÁSTĚNNÉ PRO UMYVADLO U INVALIDNÍHO WC MATERIÁL NEREZ, DÉLKA 300 MM, PRŮMĚR TRUBKY 25 MM SOUČÁSTÍ JE SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ		ks	—	1	2	—	—	—	3
108	VNITŘNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C1, VČETNĚ NAVÍJECÍHO BOXU ROLETY, VČETNĚ ELEKTRICKÉHO MOTORU, ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ, VČETNĚ ČIDEL OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, OVLÁDÁNÍ NA EPS, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONSTRUKCE DLE VZORNIKU RAL	11150 x 3900	ks	—	1	—	—	—	—	1

POZNÁMKA

STAVBA **Kulturní dům Milovice**LIST Č.
2

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–11

ODKAZ	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ P O P I S S C H E M A	ROZMĚRY		POČET KUSŮ						
		ČSN, KATALOG VÝKR. Č.		1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
109	VNITŘNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C1, VČETNĚ NAVÍJECÍHO BOXU ROLETY, VČETNĚ ELEKTRICKÉHO MOTORU, ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ, VČETNĚ ČIDEL OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, OVLÁDÁNÍ NA EPS, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONSTRUKCE DLE VZORNIKU RAL	12750 x 3900	ks	—	1	—	—	—	—	1
110	VNITŘNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C1, VČETNĚ NAVÍJECÍHO BOXU ROLETY, VČETNĚ ELEKTRICKÉHO MOTORU, ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ, VČETNĚ ČIDEL OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, OVLÁDÁNÍ NA EPS, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONSTRUKCE DLE VZORNIKU RAL	2120 x 5750	ks	—	—	1	—	—	—	1
111	VNITŘNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C1, VČETNĚ NAVÍJECÍHO BOXU ROLETY, VČETNĚ ELEKTRICKÉHO MOTORU, ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ, VČETNĚ ČIDEL OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, OVLÁDÁNÍ NA EPS, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONSTRUKCE DLE VZORNIKU RAL	6300 x 5750	ks	—	—	1	—	—	—	1
112	VNITŘNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C1, VČETNĚ NAVÍJECÍHO BOXU ROLETY, VČETNĚ ELEKTRICKÉHO MOTORU, ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ, VČETNĚ ČIDEL OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, OVLÁDÁNÍ NA EPS, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONSTRUKCE DLE VZORNIKU RAL	14500 x 6500	ks	—	1	—	—	—	—	1
113	VNITŘNÍ DVEŘE KOVOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, OBOUSTRANNĚ OPLECHOVANÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, DVEŘE LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN., EI 30 DP3-C3, VČETNĚ KOVÁNÍ, VČETNĚ NÁTĚRU RAL, TL. ZDIVA 150 MM	2400 x 2500	ks	—	2	—	—	—	—	2
114	VNITŘNÍ CELOKOVOVÉ SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ VSTUPU DO ORCHESTRÍŠTĚ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ DVOUTRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ, VČETNĚ SLOUPKŮ, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO		ks	—	2	—	—	—	—	2
115	VNITŘNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ DVOURAMENNÉHO SCHODIŠTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU, KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU K PODLAZE, PRYŽOVÁ PODLOŽKA, IMBUS, NEREZOVÉ MADLO, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 MM, KOTVENÍ NEREZ	L = 5,40 M	ks	—	—	1	—	—	—	1
116	VNITŘNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ DVOURAMENNÉHO SCHODIŠTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU, KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU K PODLAZE, PRYŽOVÁ PODLOŽKA, IMBUS, NEREZOVÉ MADLO, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 MM, KOTVENÍ NEREZ	L = 5,40 M	ks	—	—	1	—	—	—	1
POZNÁMKA										
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 3
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1-11
ING. TOMIS				DATUM	ŘÍJEN 2017	Č.Z.				

ODKAZ	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ P O P I S S C H E M A	ROZMĚRY		POČET KUSŮ						
		ČSN, KATALOG VÝKR. Č.		1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
117	VNITŘNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ DVOURAMENNÉHO SCHODIŠTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU, KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU K PODLAZE, PRYŽOVÁ PODLOŽKA, IMBUS, NEREZOVÉ MADLO, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 MM, KOTVENÍ NEREZ	L = 5,60 M	ks	—	—	1	—	—	—	1
118	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 9,4 M	ks	—	2	—	—	—	—	2
119	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 5,6 M	ks	—	2	—	—	—	—	2
120	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 7,8 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
121	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 10,4 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
122	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), VČETNĚ SVISLÝCH SLOUPKŮ V MÍSTĚ CELOPROSKLENÉ STĚNY, NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 7,8 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
123	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 11,4 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
124	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍM PŘÍMÉM SCHODIŠTI, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 7,9 M	ks	—	2	—	—	—	—	2
125	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍ PŘÍMÉ RAMPĚ, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 17,9 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
126	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍ PŘÍMÉ RAMPĚ, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 17,6 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
127	VNITŘNÍ MADLO NA VNITŘNÍ PŘÍMÉ RAMPĚ, VE VÝŠCE 900 MM, (KOVOVÁ PÁSOVINA 60/5 MM, KOVOVÉ KONOZOLKY DO ZDIVA, TRUBKA – MADLO Ø 45 MM), NEREZOVÉ PROVEDENÍ	L = 6,5 M	ks	—	1	—	—	—	—	1
128	VNITŘNÍ CELOKOVOVÉ SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ VÝSTUPU NA JEVIŠTĚ VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ DVOUTRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ, VČETNĚ SLOUPKŮ, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO	L = 1,5 M	ks	—	1	—	—	—	—	1

POZNÁMKA

STAVBA Kulturní dům Milovice

LIST Č.	4
---------	---

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM	
-------	--

ŘÍJEN 2017

č.z.	
------	--

VÝKR. Č.	D.1.1-11
----------	----------

ODKAZ	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ P O P I S S C H E M A	ROZMĚRY		POČET KUSŮ						
		ČSN, KATALOG VÝKR. Č.		1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
129	VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ ROLOVACÍ MŘÍŽ VČETNĚ TRUBKOVÉHO MOTORU VČETNĚ KRYCÍHO LAKOVANÉHO PLECHU, ZAJIŠTĚNÍ PROTI NADZVIŽENÍ, VČETNĚ VODICÍCH LIŠT, KONCOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ EPS, BARVA RAL 9007	3400 x 3900	ks	—	1	—	—	—	—	1
130	VNĚJŠÍ VCHODOVÁ CELOPROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, VČETNĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE 1800/2200 MM, DVEŘE VČETNĚ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ V=850 MM, STAVEBNÍ OTVOR 2500/3250 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	2500 x 3250	ks	—	1	—	—	—	—	1
131	VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOVOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, OBOUSTRANNĚ OPLECHOVANÉ, S IZOLAČNÍ VLOŽKOU, DVEŘE LEVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ KOVÁNÍ, VČETNĚ NÁTĚRU RAL	2500 x 2500	ks	—	—	1	—	—	—	1
132	VNITŘNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ DVOURAMENNÉHO SCHODIŠTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU, KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU K PODLAZE, PRYŽOVÁ PODLOŽKA, IMBUS, NEREZOVÉ MADLO, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 MM, KOTVENÍ NEREZ	L = 2,50 M	ks	—	—	1	—	—	—	1
133	VNITŘNÍ DVÍŘKA – VCHOD DO ORCHETŘIŠTĚ – CELOKOVOVÝ RÁM Z L 40/40/4 MM, VČETNĚ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ, VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ 40/40/3 MM, VČETNĚ NÁTĚRU V BARVĚ RAL 9006	1000 x 800	ks	—	2	—	—	—	—	2
134	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, DVEŘ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN., EI 30 DP3–C–Sm, KRAJNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, PEVNÝ NADSVĚTLÍK V=750 MM, DVEŘE 1800/2100 MM STAVEBNÍ OTVOR 3150/2200 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	3300 x 2850	ks	—	1	—	—	—	—	1
135	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, DVEŘ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN., EI 30 DP3–C–Sm, KRAJNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, PEVNÝ NADSVĚTLÍK V=750 MM, DVEŘE 1800/2100 MM STAVEBNÍ OTVOR 3150/2200 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	3600 x 2850	ks	—	1	—	—	—	—	1
136	VNĚJŠÍ VCHODOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, DVEŘE LEVÉ, PRAVÉ, OTOČNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, VČETNĚ MADEL, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, OVLÁDÁNÍ NA EPS STAVEBNÍ OTVOR 1800/2020 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	1800 x 2050	ks	—	2	—	—	—	—	2

POZNÁMKA

STAVBA	Kulturní dům Milovice								LIST Č. 5
VYPRACOVAL	ING. TOMIS	DATUM	ŘÍJEN 2017	Č.Z.					VÝKR. Č. D.1.1–11