
H5.001
0÷130m3/h
P=0,1kW,U=230V
D2.001
0÷400m3/h
P=0,5kW,U=230V
4.001
P=2,500m3/h
0÷2,500m3/h
m=350kg
P=1,2kW,U=400V
Qt=0,5l/s,Rdp=15,8kPa
3.001
P=2,500m3/h
0÷2,500m3/h
m=350kg
P=1,2kW,U=400V
Qt=0,5l/s,Rdp=15,8kPa
H1.001
0÷1,580m3/h
P=0,1kW,U=230V
DIGESTOŘ
1700m3/h
H6.001
0÷300m3/h
P=0,1kW,U=230V
A1.001
0÷3700m3/h
P=1,5kW,U=400V
na zdroji 28Hz
H1.251
Tlks
H6.251
Sk
2.201
4x
A1.201
A1.501
A3.101
5700
OHGC
H2O2bow 900 stream
POSUN
ZPRÁVA PODLAHY Z PŘÍDESKOVÝCH STUPNŮ
ZÁKLADNÍ DESKA
MALOOBRATOVÁ IZOLACE
ZÁKLADNÍ DESKA
ZÁKLADNÍ DESKA
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OPATŘENO IZOLACÍ 40mm S AL POLEPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SKRYTÉHO VEDENÍ OPATŘENO IZOLACÍ 40mm S AL POLEPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OPATŘENO IZOLACÍ 40mm S AL POLEPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SKRYTÉHO VEDENÍ OPATŘENO IZOLACÍ 40mm S AL POLEPEM
PŘÍVODNÍ POTRUB