



# ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ KOTELNA



POZN.:NA KAŽDÉM ROZDĚLOVAČI I SBĚRAČI BUDOU PŘIPRAVENY  
NÁSLEDUJÍCÍ NÁVARKY:

- 1x G 1/2" – TLAKOMĚŘ
- 1x G 1/2" – TEPLOMĚŘ
- 1x G 1/2" – ČIDLO TLAKU
- 1x G 3/4" – VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- 1x M 20x1,5 – ČIDLO MaR

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :		PODPIS :		DATUM :	
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s.</b> U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz   enesa@enesa.cz   Tel.: 466 053 511 IČ: 27382052   DIČ: CZ27382052				<div> <b>ENESA</b> ČLEN ČEZ ESCO</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Z. HARVÁNEK							
PROFESE : STROJNÍ							
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :		TECHNICKÁ KONTROLA :			
Ing. Z. HARVÁNEK		Bc. M. Mrňák		Ing. Z. HARVÁNEK			
INVESTOR : MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ, MASARYKOVO NÁM.1, 295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ				ČÍSLO ZAKÁZKY		20209-0	
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ PŮDY A REKONSTRUKCE KOTELNY V HOTELU U HROZNU V MNICHOVĚ HRADIŠTI  ČÁST: PS 01 PLYNOVÁ KOTELNA				FORMÁT A4		1	
				STUPEŇ PD		DPS	
				DATUM		07/2020	
				MĚŘÍTKO		1:25	
NÁZEV VÝKRESU : DETAIL ROZDĚLOVAČE / SBĚRAČE				ČÍSLO VÝKRESU : STR-05		PARÉ Č.:	