



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX006UMNX

HZSJX006UMNX
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**RMN, s.r.o.
Rašínova 103/2
602 00 Brno**

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / **FAX:** 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 01.06.2020
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 1739-2/ZR-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Hotel SKI Nové Město na Moravě - energetické úspory

Místo stavby: Nové Město na Moravě, ul. Vlachovická

Stavebník: RMN, s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno

Předložená dokumentace: pro stavební povolení, zpracovatel Ing. arch. Bohumil Lancman, číslo ČKA – 03 723, datum 01/2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 6.5.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Miroslava Rotreklová, číslo ČKAIT - 1005734, datum 02/2020).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:

Jedná se o zateplení stávajícího hotelového objektu a restaurace včetně modernizace vzduchotechniky v restaurační části. Hotelový objekt SO 01 bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerálními deskami tl. 180 mm. V 7. NP dochází k úplné demontáži střešního pláště včetně dřevěného opláštění ocelových nosníků. V 7. NP budou instalovány SDK podhledy s požární odolností EI 30. Restaurace SO 02 bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS polystyrénovými deskami EPS tl. 150 mm. Bude provedena výměna oken a vnějších dveří. Dochází k obnově a modernizaci stávající VZT v rámci restauračního objektu SO 02. Původní VZT není při obnově rozšířena a bude respektovat požární dělení objektu.

(Otisk razítka)




Plk. Ing. Vladimír Sobotka
Ředitel územního odboru