

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/08182/2020/ZR/HOK/Šik Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.5.2020
Sp. značka: S-KHSV/08182/2020
Jana Šikulová, MVDr. Jitka Košíková
Vyřizuje: jana.sikulova@zr.khsjih.cz
566 650 833, 566 650 860
Č.j. odesílatele: -
Počet listů/příloh: 1/0

RMN, s.r.o. Rašínova 103/2, 602 00 Brno

V zastoupení: instinkt projekt, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Nové Město na Moravě, Hotel SKI – energetické úspory na pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Nové Město na Moravě - projektová dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Nové Město na Moravě, Hotel SKI – energetické úspory na pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Nové Město na Moravě“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Nové Město na Moravě, Hotel SKI – energetické úspory na pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Nové Město na Moravě“ pro povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a odkazem na § 2 zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 23, § 77 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Na základě společnosti instinkt projekt, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, zplnomocněného zástupce investora stavby, doručené dne 22.4.2020 a doplněné 7.5.2020 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel v lednu 2020 č. zak. Z19_025.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu hotelu SKI, při které budou provedeny úpravy hlavní budovy a restaurační části, část wellness není v tomto projektu řešena. Obvodové stěny budou opláštěny minerálními deskami, bude provedena výměna střešní krytiny, dveře a okna budou plastová v bílém odstínu. Dispoziční řešení objektu se nemění.

Vzduchotechnický systém bude rovněž modernizován - na stávající vnitřní rozvody VZT budou napojeny nové VZT jednotky s rekuperací a chlazením s objemovými zachovanými dle původní instalace.

Větrání restaurace: množství přiváděného a odváděného vzduchu - 5 700 m³/h. Větrání zajišťuje vzduchotechnická jednotka umístěná v zastřešené části venkovního prostoru v úrovni 1. PP.

Větrání kuchyně: množství přiváděného a odváděného vzduchu – 6 950 m³/h. Větrání zajišťuje vzduchotechnická jednotka umístěná v zastřešené části venkovního prostoru v úrovni 1. PP.

Větrání vinárna: množství přiváděného a odváděného vzduchu 1 800 m³/h. Větrání zajišťuje vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP.

Protihluková opatření: K zamezení šíření chvění jsou VZT jednotky dopojeny na potrubní rozvody přes manžety. Na rozvodná potrubí při napojení jednotlivých sestav jednotek na potrubí jsou použity tlumicí vložky. VZT jednotky jsou již od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů jak na vibrace, tak na hluk, tepelnou a hlukovou izolací vnitřní skříně jednotky. Útlum hluku od VZT zařízení do venkovního okolí a interiérů budovy je řešen pomocí kulisových tlumičů hluku. Systém vzduchotechniky vyhovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k umístění objektu nejsou navržena opatření pro hluk ze stavební činnosti.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

Rozdělovník:
instinkt projekt, s.r.o., Videňská 228/7, 639 00 Brno