



Legenda:

	1.1	Pojistné potrubí		KK	Kulový kohout
	1.11	Expanzní potrubí		KKV	Kulový kohout vypouštěcí
	1.41	Voda topná 120°C – primár			přírubový spoj
	1.42	Voda zpětná 60°C – primár			
	1.43	Voda topná 75°C – sekundár			
	1.44	Voda zpětná 55°C – sekundár			

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	29
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN20	V=25	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 0,6	-

POZN.: Poz. 1–3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	30.3.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:		Investor:	
SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
		Datum	2.12.2022
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Stupeň	DPS
		Měřítko	1: 25
Akce:			
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D1 – Králův Háj – Kunratice D1.2 – Objektové předávací stanice D1.2.6 – PS206 – 5631 – Žáček D1.2.6.1 – Technologie			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1