



- Legenda:**
- 1.1 Pojistné potrubí
  - 1.11 Expanzní potrubí
  - 1.4 Voda doplňovací
  - 1.41 Voda topná 120°C – primár
  - 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
  - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
  - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
  - 1.6 Voda pitná
  - 1.61 Voda teplá 55°C
  - 1.62 Cirkulace TV
- Legenda zařízení:**
- F – Filtř
  - KK – Kulový kohout
  - KK – Kulový kohout za provozu uzavřený
  - KU – Klapka uzavírací
  - ZK – Zpětná klapka
  - PO – Potrubní oddělovač

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	15.3.2023	Expanzní automat	Škrabal
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:		Investor:	
<b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		<b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	25. 11. 2022
Akce :		Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II		Měřičko	–
D1 – Králův Háj – Kunratická			
D1.2 – Objektové předávací stanice			
D1.2.1 – PS201 – 5536 – VS3 Kunratická			
D1.2.1.1 – Technologie			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma		2	1