



Legenda:

- ← 1.1 →

Pojistné potrubí

← 1.11 →

Expanzní potrubí

← 1.41 →

Voda topná 120°C – primár

← 1.42 →

Voda zpětná 60°C – primár

← 1.43 →

Voda topná 75°C – sekundár

← 1.44 →

Voda zpětná 55°C – sekundár
- KK – Kulový kohout
- KKV – Kulový kohout vypouštěcí
- přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	29
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN20	V=25	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 0,6	-

POZN.: Poz. 1–3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	30.3.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 034
			Datum	2.12.2022
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Stupeň	DPS
			Měřítko	1: 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D1 – Králův Háj – Kunratice D1.2 – Objektové předávací stanice D1.2.7 – PS207 – 5629 – Stanka D1.2.7.1 – Technologie				
Obsah: Dispozice			Poř. číslo :	Paré :
			3	1