



- Legenda:**
- 1.1 Pojistné potrubí
 - 1.11 Expanzní potrubí
 - 1.4 Voda doplňovací
 - 1.41 Voda topná 120°C – primár
 - 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
 - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
 - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
 - 1.6 Voda pitná
 - 1.61 Voda teplá 55°C
 - 1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoborská 3370 415 01 Teplá www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum Stupeň	5. 12. 2022 DPS
Akce :	Měřítko		1 : 25
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II			
D1 – Králův Háj – Kunratická			
D1.2 – Objektové předávací stanice			
D1.2.3 – PS203 – 5532 – VS3 Kunratická			
D1.2.3.1 – Technologie			
Obsah :	Par. číslo :		Paré :
Dispoziční		3	1