

Typ území  
Číslo Parcely

1747/64	1747/3	1774/1	zelen	1634/1	1633/1	1635/2	1636/5	vozkovka	zelen	1548/3	1569/95	1642	1548/3	1569/95
---------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	--------	---------	------	--------	---------

L2062

K2019

K2020

L2063

K2021

U30

K2022

L2066

K2023

O205

O206

O207=L2067

L2068

L2069

O208

Odvzdušnění

Nové chráničky

KOLEKTOR

Nová podpora

Vypouštění

1 : 100  
1 : 500

Srovnávací rovina 425.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	-444.43	-444.86	-443.27	-441.77	-440.82	-439.38	-431.53	-441.47	-441.67	-442.28	-443.86	-445.17	-445.86	-447.29	-448.92
Osa potrubí [m.n.m]	-444.62	-444.44	-443.96	-442.36	-442.02	-440.80	-433.73	-440.97	-441.07	-441.62	-443.09	-444.17	-444.80	-446.35	-447.92
Vzdálenost lom. bodů [m]	33.73	65.58	29.75	23.30	25.20	20.99	75.78	22.30	11.03	29.71	21.69	25.49	24.48	8.37	-
Spád potrubí [promile]	5.3	7.3	53.8	14.6	48.4	336.8	-94.2	-9.0		-49.7	-24.7	-63.3	-187.7		
Průměr potrubí [mm]							ø168.3/315+ø168.3/280								
Hloubka výkopu [m]	0.08							0.88	0.88	0.94	1.03	1.27	1.27	1.27	1.27
Staničení	655.16	688.89	714.47	734.21	767.51	807.71	853.70	929.48	951.78	962.81	992.52	1014.21	1039.70	1064.18	1072.55

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	-	-	-
2	16.1.2023	Vypouštění	Běhaunek
1	20.12.2022	Mapa trasy	Bc. Běhaunek A.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz	Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Vypracoval Ing. Běhaunek J.	Zakázkové číslo 22-034
Kontroloval DPS	Datum 06.12.2022
Meritka 1 : 100, 1 : 500	Stupeň DPS
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D1 – Králův Háj – Kunratice D1.1 – InO 201.1 – Horkovod	
Obsah: Podélný profil 2	
Por. číslo : 8.2	Paré : 1