



Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.1.1 Expanzní potrubí
- 1.4 Voda doplňovací
- 1.4.1 Voda topná 120°C – primár
- 1.4.2 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.4.3 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.4.4 Voda zpětná 55°C – sekundár
- 1.6 Voda pitná
- 1.6.1 Voda teplá 55°C
- 1.6.2 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	15.3.2023	Expanzní automat	Šerabai
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ a.s. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Šerabai Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	25. 11. 2022
Akce :		Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II		Měřítko	1 : 25
D1 – Křídlový Háj – Kunratická			
D1.2 – Objektové předávací stanice			
D1.2.1 – PS201 – 5536 – VS3 Kunratická			
D1.2.1.1 – Technologie			
Obsah :		Por. číslo	3
Dispozice		Poré	1