



Legenda:

- 1.1

Pojistné potrubí

1.11

Expanzní potrubí

1.4

Voda doplňovací

1.41

Voda topná 125°C – primár

1.42

Voda zpětná 60°C – primár

1.43

Voda topná 75°C – sekundár

1.44

Voda zpětná 55°C – sekundár

1.6

Voda pitná
- F

Filtr

KK

Kulový kohout

KKV

Kulový kohout vypouštěcí

KU

Klapka uzavírací

ZK

Zpětná klapka

přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN32	Kvs=2,5	-
2	Výměník tepla, deskový	220	PN16 / PN10	DN50	-	ΔPmax=20
3	Čerpadla - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlakové expanzní nádoby - stávající	-	-	-	V=300	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN32	Qp 3,5	-
6	Technologie ohřevu TV - stávající	-	-	-	-	-
13	Vodoměr - stávající	-	-	-	-	-
16	Úprava vody ÚT - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1, 2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

SITEZ

s.r.o.

Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:

Teplárna Liberec, a.s.

Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich	<i>JS</i>	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<i>tu</i>	Datum	14.3.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II
D2 – VS2 Bída – město
D2.2 – Objektové předávací stanice
D2.2.4 – PS218 – BD Liliova
D2.2.4.1 – Technologie

Obsah:

Dispozice

Poř. číslo :
3

Paré :
1