

**PS215 - Pastýřská 3 - Policie ČR**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (61-64 z PS229), v rezervě vlákna 5-12

**PS219 - Plavecký bazén**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (41-44 z PS229), v rezervě vlákna 5-12

**PS220 - SV Voroněžská 14/1**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.2 s vlákny 13-24  
ukončit vlákna 13-16 (37-40 z PS229), provařit vlákna 17-24

**PS221 - TU Voroněžská 1329/113**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 9-12 (33-36 z PS229), provařit vlákna 1-8

**PS225 - zŠ Husova**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (17-20 z PS229), v rezervě vlákna 5-12

**PS226 - MŠ Klášterní**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (13-16 z PS229), v rezervě vlákna 5-12

**PS224 - VS Klášterní**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (25-28 z PS229), provařit vlákna 5-12

**PS227 - Zámeček Jablonecká**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 5-8, provařit vlákna 1-4 a 9-12

**PS228 - SPŠ Textilní**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4, v rezervě 5-12

**PS229 - PVS Bída**  
Stojan typu: nový nástěnný 19" RACK 8U 600x500  
Rozvaděč: nový OR 19" 96xSC 3U  
Příslušenství: box pro uložení rezerv kabelu, 1U výklopný  
Konektory: 96x SC/PC  
ukončit vlákna 1-96

**PS222 - VS Horní centrum**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 5-8 (29-32 z PS229), provařit vlákna 1-4 a 9-12

**PS218 - BD Liliíva**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 5-8 (53-56 z PS229), provařit vlákna 1-4 a 9-12

**PS217 - ÚZSVM**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 a 2 s vlákny 1-12 a 13-24  
ukončit vlákna 9-12 (57-60 z PS229), v rezervě vlákna 5-24

**PS216 - KVK**  
Stojan typu: nový nástěnný rozvaděč 700x500x300  
Rozvaděč: optický box pro 24 svárů a 12 adaptorů  
Konektory: 4x SC/PC  
přerušit trubičku č.1 s vlákny 1-12  
ukončit vlákna 1-4 (49-52 z PS229), provařit vlákna 5-12

nový optický box

nový optický box

nový optický box

nový optický box

nový optický box

nový optický box

nový optický box

DETAIL PROVAŘENÍ V OS1

DETAIL PROVAŘENÍ V OS3

PS218 - BD Liliíva

nový optický box


nový optický box

nový optický box

nový optický box

nový OR 19" 96xSC 3U  
box rezerv 1U

TYPOVÝ DETAIL UKONČENÍ VLÁKEN



LEGENDA:

- nově instal. optický kabel
- trubička optického kabelu s 12ti vlákny
- optické vlákno
- délka rezervy OK smotána na kab. kříži / ve stojanu
- nově instal. optický rozvaděč
- optický pigtail pro ukončení vlákna
- svár optického vlákna

Revize číslo	Vypracoval			Datum
PROJEKTANT				
<b>TERMS</b> s.r.o. regulace a automatizace Krokova 17/2100, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel: 387 410 742-3, fax: 387 410 744		GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>SITEZ</b> s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		INVESTOR <b>TEPLARNA LIBEREC</b> Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Z.Projektant	Ing. Tomáš Urban		Zakázkové číslo	-
Kontroloval	Ing. R. Poisel		Datum	03/2023
Kreslil	Miloslav Zatecký		Stupeň	DPS
			Měřítko / Formát	bez měřítko / A2
Akce : <div>Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II</div> <div>D2 - VS2 Bída - město</div> <div>D2.4 - InO 202.2 - Datová síť</div>				
Obsah : <div>Schéma zapojení optických kabelů</div>			Číslo výkresu <b>6</b>	Paré :