



Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.1.1 Expanzní potrubí
- 1.4 Voda doplňovací
- 1.4.1 Voda topná 120°C – primár
- 1.4.2 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.4.3 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.4.4 Voda zpětná 55°C – sekundár

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Dělovatel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	9. 1. 2023
Akce :		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – VS Cihlářská – Vesec D6.2 – Objektové předávací stanice D6.2.11 – PS341 – 1441 – ABET Centrum D6.2.11.1 – Technologie			
Obsah :		Por. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1